



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Министерство образования и науки  
Оренбургской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объекте соискателя лицензий  
требований пожарной безопасности

«22» марта 2010 г.

№ 43.

ОГПН по г. Орску «11» марта 2010 г. проведена внеплановая проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического и социального развития воспитанников «Ракета» г. Орска.

расположенного по адресу: 462420, Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, 7 «А».  
по заявлению соискателя в лице: Заведующего Ключниковой Н.Н.  
на право получения лицензий: Образовательная деятельность.

В ходе обследования выявлено:

1. Здание двухэтажное, отдельно стоящее. Стены и перегородки из искусственного каменного материала, перекрытия - железобетонные пустотные плиты, крыша двухскатная, кровля - шифер по деревянной обрешетке, III-ей степени огнестойкости. Общая площадь этажей - 905,1 м<sup>2</sup>. Высота здания - 8 м. Подвальный этаж отсутствует. Собственность - Муниципальная. Класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.1.
2. Отопление центральное, водяное. Соответствует правилам пожарной безопасности. Вентиляция естественная, в кухне приточно - вытяжная.
3. Освещение осуществляется от светильников с лампами дневного света, частично от ламп накаливания. Электропроводка соответствует ПУЭ. Проведены замеры: сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, на омическое сопротивление молниезащиты, проверки металлосвязей, проверки цепи «фаза-нуль». Технический отчет № 260/1-4 от 20.05.2009 г. и № 260 дополнение от 10.08.2009 г. в наличии. Измерения проводились ЭТЛ ЗАО «Орскторгтехника». Свидетельство о регистрации ЭТЛ № 081, действительно до 17.08.2009 г. Результаты проверок соответствуют требованиям нормативных документов. Аппараты защиты типа НПН, ПН-2, АП 50, АЕ 2056, соответствуют потребляемым нагрузкам.
4. Для целей эвакуации людей при пожаре предусмотрено четыре эвакуационных выхода из помещений первого этажа через общие коридоры, непосредственно наружу. Из помещений второго этажа предусмотрено два эвакуационных выхода по внутренним лестничным клеткам, далее непосредственно наружу. Горючая отделка на путях эвакуации отсутствует. Глухие металлические решетки на окнах отсутствуют.
5. Огнезащитная обработка стораемых конструкций чердачного помещения проведена в июле 2009 г. Работы проводились ООО «ОрскСпецХимПокрытие». Лицензия № 2/25004 от 20.05.2008 г. Акт проведения контрольных апробирований огнезащитных работ от 14.07.2009 г. в наличии.
6. Рассчитано на 110 детей, педагогического и обслуживаемого персонала - 12 человек.



7. Первичными средствами пожаротушения здание укомплектовано в количестве: ОП-8 шт., ОП-5 (з) – 2 шт., ОП-10 (з) – 4 шт., все огнетушители в исправном состоянии. Годности не истекли. Паспорта в наличии.
8. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещение людей о пожаре им Акт приемки в эксплуатацию средств сигнализации от 03.10.2008 г. ООО «Безопасность и охрана» (лицензия № 2/11182 от 15.02.2005 г.). Заключен договор № 000467.5 от 01.01.2010 г. на техническое обслуживание с ООО «Технический 1 «Безопасность». Лицензия № 2/00141, действительна до 28.05.2014 г.
9. Внутренний противопожарный водопровод отсутствует, не требуется по нормам.
10. Для целей наружного пожаротушения предусмотрен пожарный гидрант, расположенный в состоянии 6 м. от здания, в исправном состоянии. Кольцевой, диаметр водопроводной – 150 мм., расход воды – 16,5 л/с. Протокол испытаний от 02.07.2009 г. в нал Испытания проводились 16 ПЧ ГУ «5 отряд ФПС по Оренбургской области» г. Орска.
11. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция мерам пожарной безопасности, план эвакуации людей при пожаре, журнал противопожарного инструктажа с отметкой о прохождении инструктажа. Про обучение ПТМ в ОГПН по г. Орску, действительно до 08.02.2011 г. Здание М обеспечено прибором системы противопожарного мониторинга.

**ВЫВОД:** система пожарной безопасности Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического и социального развития воспитанников «Ракета» г. Орск расположенного по адресу: 462420, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 7 **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 – 91 «Пожарная безопасность заявленному виду деятельности.

*Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания.*

**Начальник отдела ГПН  
по г. Орску**



**О.А. Витушкин**