



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)**

Вильевская ул., д. 6, г. Пермь, 614094, Телефон: (342) 227-09-69, Факс: (342) 227-09-66  
E-mail: pcrn@zural.gosnadzor.ru, http://www.zural.gosnadzor.ru

г. Орск

*(место составления предписания)*

09 ноября 2017 г. 14 ч. 00 мин.

*(дата и время составления предписания)*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 34-1651-541  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА**

На основании распоряжения Западно-Уральского управления Ростехнадзора № 1651-рп/о от 09.10.2017 в период с 07 ноября 2017 г. по 09 ноября 2017 г.

Немтурцом Сергеем Владимировичем, старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Оренбургской области Западно-Уральского управления Ростехнадзора

*(Ф.И.О., должность лица, проводившего проверку, наименование отдела)*

в присутствии:

Ключниковой Натальи Николаевны, заведующего МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска»

*(Ф.И.О., должность, документ (доверенность, приказ), подтверждающий полномочия лица, присутствовавшего при проверке)*

проведена плановая выездная проверка МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска», Российская Федерация, 462420, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 7«А».

*(наименование проверяемого юридического лица или предпринимателя и его местонахождение)*

По результатам проверки составлен Акт проверки № 34-1651-830 от 09 ноября 2017 г.

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительством РФ № 401 от 30.07.2004 г., Положением о Западно-Уральском управлении Ростехнадзора, утвержденным приказом Ростехнадзора № 250 от 28.06.2016, должностные лица территориальных органов Ростехнадзора имеют право давать юридическим лицам, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений лицензионных требований и условий, обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, нормах и правилах, в пределах установленной компетенции Ростехнадзора.

На основании вышесказанного муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников «Ракета» г. Орска» (МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска»)

**предписывается** устранить следующие нарушения, выявленные в результате проверки:

№ п/п	Существо выявленного нарушения	Наименование нормативного акта, № его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска» соответствующим документом не назначил ответственного за электрохозяйство организации из числа руководителей и специалистов МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска» после проверки знаний в комиссии органов госэнергонадзора и присвоения IV группы по электробезопасности в электроустановках напряжением до 1000 В.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Минэнерго России № 6 от 13.01.03 г. и зарегистрированные Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г. (далее – ПТЭЭП), п. 1.2.3, п. 1.2.7, п. 1.4.28	30.04.2018
2.	В МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска» не обеспечена эксплуатация электроустановок подготовленным электротехническим персоналом из числа своих работников, либо по договору со специализированной организацией (по договору № 63ТО от 15.01.2017 ООО «Авалон» осуществляет техническое обслуживание и ремонт только технологического оборудования).	ПТЭЭП, п. 1.2.1	30.04.2018
3.	Однолинейная схема электроснабжения МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска» частично не соответствует фактической эксплуатационной; схема не проверена ответственным за электрохозяйство на соответствие фактической эксплуатационной с отметкой на ней о проверке.	ПТЭЭП, п. 1.8.3, п. 1.8.5	30.04.2018
4.	Не заведен паспорт на каждое, находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство.	ПТЭЭП, п. 2.7.15	30.04.2018
5.	Присвоение I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу проведено заведующим МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска», имеющим II группу по электробезопасности.	ПТЭЭП, п. 1.4.4	31.01.2018
6.	Не обеспечено проведение необходимых испытаний электрооборудования хозяйственного корпуса.	ПТЭЭП, п. 1.2.2	30.04.2018
7.	Имеющиеся в наличии диэлектрические перчатки и диэлектрические галоши не подвергались очередным испытаниям; электроустановки не укомплектованы испытанным указателем напряжения до 1000 В.	ПТЭЭП, п. 1.2.2, п. 1.7.3; «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», утвержденная приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261 (далее – ИПИСЗ), п. 1.2.1, п. 1.2.3	31.01.2018

1	2	3	4
8.	Оборудование вводно-распределительного устройства (ВРУ-0,4 кВ) здания детского сада не очищено от пыли и грязи; на оборотной стороне дверцы ВРУ-0,4 кВ не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений.	ПТЭЭП, п. 2.2.17, п. 2.2.20	31.01.2018
9.	В здании детского сада устройство электроустановок не соответствует требованиям правил устройства электроустановок: в стиральном помещении прачечной установлены штепсельные розетки.	ПТЭЭП, п. 1.7.2; «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минтопэнерго РФ от 06.10.1999, п. 7.1.48	31.01.2018
10.	На кухне устройство электроустановок не соответствует требованиям правил устройства электроустановок: оболочка распределительного устройства (РУ-0,4 кВ), установленного на кухне, имеет степень защиты менее IP 2X из-за вырезанного отверстия в дверце, не предусмотренного конструкцией завода-изготовителя; указанное РУ-0,4 кВ не имеет запирающее устройство, препятствующее доступу в него работников неэлектротехнического персонала.	ПТЭЭП, п. 1.7.2, п. 2.2.4; «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204, п. 1.7.68	31.01.2018
11.	В хозяйственном корпусе устройство электроустановок не соответствует требованиям правил устройства электроустановок: - электроснабжение корпуса выполнено способом, не предусмотренным действующими правилами устройства электроустановок: проводом марки ПВС, не предназначенным для этих целей, по воздуху без какого-либо крепления к струне, тросу свободным подвесом от здания детского сада; - электрические сети хозяйственного корпуса не имеют защиту от токов короткого замыкания и от перегрузки: в вводном устройстве (ВУ) не установлены соответствующие аппараты защиты на вводе питающей линии и на всех отходящих линиях. Указанное ВУ не имеет запирающее устройство, препятствующее доступу в него работников неэлектротехнического персонала.	ПТЭЭП, п. 1.7.2, п. 2.2.4; «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минэнерго СССР от 12.03.1981, п. 3.1.8, п. 3.1.10; «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом Минтопэнерго РФ от 06.10.1999, п. 7.1.24	31.01.2018

**Информацию о выполнении настоящего предписания представить по адресу: 460038, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2 на имя заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора письменно в указанные сроки.**

**Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, сведений (информации), предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.**

В случае невыполнения в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание составлено в 2-х экземплярах.

Старший государственный инспектор

  
(подпись) С.В. Немтуров  
Старший государственный инспектор  
Западно-Уральского управления  
Рег. № 014 \_\_\_\_\_ 09 \_\_\_\_\_ г.

С предписанием ознакомлена, экземпляр предписания получила:  
заведующий МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска»

(Ф.И.О. (если имеется), должность руководителя юридического лица) (подпись)

  
Т.Н. Ключникова  
  
09 ноября 2017 г.

Получить и подписать предписание отказался \_\_\_\_\_

(делается отметка должностным лицом)