

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Гая, 21, тел. 8(3532) 49-92-56
E-mail: ugps@mail.esoo.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
462401, Россия, Оренбургская область, г. Орск, пл. Гагарина, 7, тел/факс 8(3537) 22-00-35
E-mail: orskgpn@gmail.com

Предписание № 425/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению "Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников "Ракета" г. Орска

Во исполнение распоряжения № 425 от 08.11.2017 г. заместителя главного государственного инспектора г. Орска и г. Новотроицка по пожарному надзору, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку, подполковника вв. службы Пешкова Евгения Николаевича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 23.11.2017 г.; с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 29.11.2017 г.; с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 05.12.2017 г. (общий срок проведения проверки 03 дня/05 часов 00 мин.) проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников "Ракета" г. Орска (далее МДОАУ № 63 г. Орска), осуществляющего свою деятельность по адресу: Россия, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 7 «А», государственным инспектором г. Орска и г. Новотроицка по пожарному надзору, капитаном внутренней службы, Гавриловым Алексеем Александровичем, совместно с заведующей МДОАУ № 63 г. Орска Ключниковой Натальей Николаевной.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение).
1.	<i>Отсутствует противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30 в складском помещении (1 этаж, по экспликация помещения № 4).</i>	<i>СНиП 21-01-97* п. 5.14*, п. 7.4; МЧС 21-1.98 раздел III, п. 4.1; Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ч. 4 ст. 4; СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 (ранее действующий СНиП 2.08.02-89* п. 1.82)</i>	<i>01.08.2018 г.</i>	
2.	<i>Противопожарная дверь в электрощитовой не имеет устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах.</i>	<i>СНиП 21-01-97* п. 7.17; Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ ч. 8 ст. 88</i>	<i>01.08.2018 г.</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание вручил:

Государственный инспектор г. Орска и
г. Новотроицка по пожарному надзору
капитан внутренней службы

«05» 12 2017 г.



А.А. Гаврилов

Предписание для исполнения получил:

_____ 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Копия предписания направлена

_____ (дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)30-89-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Оренбургской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
460000, Россия, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Гая, 21, тел. 8(3532) 49-92-56
E-mail: ugps@mail.esoo.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку
462401, Россия, Оренбургская область, г. Орск, п.л. Гагарина, 7, тел/факс 8(3537) 22-00-35
E-mail: orskgpn@gmail.com

Презписание № 425/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующему Муниципальным дошкольным образовательным автономным учреждением "Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников "Ракета" г. Орска Ключниковой Наталье Николаевне

Во исполнение распоряжения № 425 от 08.11.2017 г. заместителя главного государственного инспектора г. Орска и г. Новотроицка по пожарному надзору, заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку, подполковника в.н. службы Пешкова Евгения Николаевича, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 23.11.2017 г.; с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 29.11.2017 г.; с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. 05.12.2017 г. (общий срок проведения проверки 03 дня/05 часов 00 мин.) проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение "Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников "Ракета" г. Орска (далее МДОАУ № 63 г. Орска), осуществляющего свою деятельность по адресу: Россия, Оренбургская область, г. Орск, пр. Ленина, 7 «А», государственным инспектором г. Орска и г. Новотроицка по пожарному надзору, капитаном внутренней службы, Гавриловым Алексеем Александровичем, совместно с заведующим МДОАУ № 63 г. Орска Ключниковой Натальей Николаевной.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности.	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение).
1.	Руководитель организации не обеспечил соблюдение требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: Формирование сигналов управления системой оповещения осуществляется при срабатывании одного пожарного извещателя, при этом не реализованы функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния пожарных извещателей)	ППР в РФ п. 61; НПБ 88-2001* п. 13.2	01.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Предписание вручил:

Государственный инспектор г. Орска и
г. Новотроицка по пожарному надзору
капитан внутренней службы

«05» 12 2017 г.

М.П.



А.А. Гаврилов

Предписание для исполнения получил:

_____ 2017 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Копия предписания направлена

_____ (дата, № почтового отправления и № заказного письма)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": 8(3532)30-89-99